



500L
e

HYDROLIQ
PURE WATER SOLUTIONS

WASSER DESINFEKTION

Flüssigkonzentrat | *Concentré liquide*

Lösung | *Solution*

Inhaltsstoffe | *Composition*

Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure 0,3 g/L
Chlore actif, libéré de l'acide hypochloreux 0,3 g/l

Anwendung | *Application*

Dosierempfehlungen:

Trinkwasser z.B. in medizinischen/zahnmedizinischen Praxen: 0,05 bis 0,15 %
Wasser in Schwimm- und Sprudlbädern: 0,1 bis 0,6 %
Trinkwasser in der Tierhaltung: bis ca. 1,5 %

Die geeignete Dosierung wird ermittelt unter Berücksichtigung von Bauart und Zustand der Wasserinstallationen, sowie der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlichen zugänglichen Bädern und Duschanlagen.

Recommandations posologiques:

Eau potable, par ex. dans les cabinets médicaux / dentaires: 0,05 à 0,15%

Eau dans les piscines et baignoires: 0,1 à 0,6%

Eau potable en entretien d'animaux: jusqu'à environ 1,5%

Le dosage approprié est déterminé en tenant compte du type et de l'état des installations d'eau, ainsi que de l'ordonnance de l'EDI sur l'eau potable et l'eau en salles de bains et douches accessibles publics.

Hinweis zur sicheren Anwendung

Conseils pour une utilisation en toute sécurité

Nach Augenkontakt mit fließendem Leitungswasser spülen.

Après contact avec les yeux, rincer à l'eau courante.

Entsorgung | *Gestion des déchets*

Vollständig entleerte und gereinigte Behälter mit dem Siedlungsabfall entsorgen. Teilentleerte Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder der Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben.

Jeter les conteneurs complètement vidés et nettoyés avec les déchets municipaux. Retournez les conteneurs partiellement vides au point de vente ou remettez-les au point de collecte des déchets dangereux.

Hersteller | *Fabricant*

Hydroliq Solutions GmbH
Staldenhof 17
6014 Luzern
Switzerland

www.hydroliq.com

Zulassungsnummer Numéro d'agrément

CHZN6529
N-100031

Haltbarkeit Durabilité



Chargennummer Numéro de lot

